komfovent®

LT

Garantinis talonas

Pildo pardavėjas

Vėdinimo įrenginys / Air handling unit

komfovent®

Domekt-R-400-L-H-EC/0.119-M5-M5-HE/1-X-L1-C6.1-X

Vardinė įtampa / Nom. voltage:	230V AC
Vardinis dažnis / Nom. frequency:	50 Hz
Maks. srovės stiprumas / Max. current:	6,60 A
Pagaminimo data / Date of manufacture:	2017.09.07
Užsakymo Nr. / Order No.:	168697
Serijinis Nr. / Serial No.:	276502
Programos ver. / Firmware:	

IP54

276502

www.komfovent.com

rba
klijavimo
eta

TWO YEAR komfovent QC PASSED WARRANTY

Garantinis terminas ***24 mėnesiai****

Pardavimo data 2017.09.18. Venijus Pacevičius

AV.

Pildo pirkėjas

Gavau visą tinkamo vartoti gaminio komplektą ir naudojimo instrukciją. Su garantijos sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku:

Pirkėjo parašas

** žr. GARANTIJOS SĄLYGAS*

GERBIAMAS VARTOTOJAU,

UAB AMALVA dėkoja Jums už Jūsų pasirinkimą. Džiaugiamės, kad pasirinkote mus, todėl stengsimės, kad liktumėte patenkinti įsigytu gaminiu.

Siekiant išvengti nesusipratimų, pirmiausia prašome atidžiai susipažinti su gaminio montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Taip pat patikrinkite, ar tinkamai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik jei jame nurodytas teisingas įrenginio modelis, serijos numeris, pardavimo data, yra aiškūs pardavėjo spaudai ir pirkėjo parašas. Garantiniame talone nurodytas serijos numeris turi sutapti su įrenginio serijos numeriu, kurį galite rasti ant įrenginio išorėje priklijuoto lipduko arba metalinės plokštelės, pritvirtintos ant įrenginio rėmo. Garantiniame talone nurodytus duomenis draudžiama bet kokiu būdu keisti, trinti ar perrašyti – toks talonas laikomas negaliojančiu. Jei garantiniame talone pastebėjote klaidų, nedelsdami kreipkitės į gaminio pardavėją ar artimiausią UAB AMALVA skyrių.

Šiuo garantiniu talonu UAB AMALVA patvirtina galiojančiuose vartotojų teisių gynimo įstatymuose nustatytus įsipareigojimus vykdyti vartotojų reikalavimus nustačius gaminių trūkumus.

Iškilus bet kokioms problemoms, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į vėdinimo įrenginį sumontavusią, įrenginio techninę priežiūrą vykdančią įmonę arba artimiausią UAB AMALVA skyrių žemiau nurodytu adresu ar telefonu. Jūsų skundas bus užregistruotas ir esant poreikiui atlikti įrenginio remontą UAB AMALVA atstovas suderins Jums tinkamą atvykimo laiką. Visi garantijoje numatyti remonto darbai bus atlikti nemokamai, t. y. neimant mokesčio nei už atsargines dalis, nei už darbą.

Ar sugedusias dalis reikia remontuoti ar pakeisti naujomis, gali nuspręsti tik UAB AMALVA atstovas. Pakeistoms ar suremontuotoms dalims tebegalioja bendra įrenginio garantija. Jei remontas atliekamas pasibaigus įrenginio garantijos terminui, pakeistoms ar suremontuotoms dalims suteikiama 6 mėnesių garantija.

Garantija apima visus įrenginio defektus, atsiradusius dėl gamybos ar surinkimo trūkumų. Eksploatuojant įrenginį įprastomis toliau išvardintomis sąlygomis, ši garantija galioja nuo gaminio įsigijimo datos, nurodytos šiame talone. Jei pardavimo data neįrašyta, garantija taikoma nuo pagaminimo datos.

Garantijos galiojimo terminas:

24 mėnesiai (taikoma standartiškai visiems įrenginiams)		Pratęsta garantija (taikoma už papildomą mokestį, yra papildomų sąlygų)	

komfovent®

ĮPRASTOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

1. Įrenginiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginio vandens patekimo (lietaus ar sniego) ir cheminių medžiagų poveikio arba būti specialios komplektacijos, skirtos eksploatuoti įrenginį lauke ir/ar agresyvioje aplinkoje.
2. Aplinkos temperatūra turi būti nuo -30 °C iki +40 °C (kai įrenginio sienelės storis ne mažesnis nei 45 mm) arba nuo 0OC iki +30 °C (kai įrenginio sienelės storis ne mažesnis nei 20 mm), šalinamojo oro temperatūra – nuo +10 °C iki +40 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 20 % iki 80 %, nekondensacinė. Temperatūros ir drėgmės santykis neturi viršyti kondensacijos sąlygų, t. y. ant įrenginio sienelių tiek viduje, tiek išorėje negali susidaryti kondensatas.
3. Paleidžiant įrangą naujų statybų ar renovuotose patalpose rudens-žiemos sezonu, šalinamo oro drėgmė dažnai viršija normalias eksploatavimo sąlygas, o dėl statybinių medžiagų dulkių koncentracijos oro filtrai gali užsiteršti iš karto po įrangos paleidimo. Rekomenduojama išdžiovinti bei išvėdinti patalpas prieš pradedant eksploatuoti vėdinimo įrangą.
4. Vėdinimo įrenginys turi būti periodiškai apžiūrimas (rekomenduojamas intervalas – 4 mėnesiai), patikrinamas filtrų ir šilumokaičių užterštumas, judančios dalys, diržai. Mažiausiai vieną kartą per metus privaloma keisti oro filtrus (rekomenduojama du kartus per metus – prieš ir po šildymo sezono).
5. Pratęstos garantijos atveju visu garantiniu laikotarpiu įrenginio periodinė apžiūra privalo būti atliekama ne rečiau kaip 2 kartus per metus, o jos rezultatai fiksuojami techninio aptarnavimo žurnale. Periodinę apžiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti šios srities specialistai ar UAB AMALVA atstovas.
6. Vėdinimo įrenginio patartina neišjunginėti, o nesant poreikio vėdinti, sumažinti intensyvumą iki minimalaus.
7. Prieš eksploatuojant vėdinimo įrenginį turi būti atliktas sistemos balansavimas. Prieš eksploatuojant kondicionavimo sistemą ji turi būti išbandyta kvalifikuotų specialistų. Tikslios kontrolės kondicionieriai, vandeninės ir freoninės šalčio mašinos, šilumos siurbliai, VRF sistemos turi būti patikrinti ir suderinti UAB AMALVA specialistų ar jų įgaliotų atstovų ir sudarytas paleidimo–derinimo aktas.

UAB AMALVA pasilieka teisę atsisakyti suteikti nemokamos garantinės priežiūros paslaugas, jei nesilaikoma toliau išvardintų sąlygų.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Garantija netaikoma šiais atvejais:
   a) jei pirkėjas negali pateikti tinkamai užpildyto garantinio talono;
   b) pažeidus gaminio naudojimo taisykles ar eksploatavimo sąlygas, nurodytas šiame talone bei montavimo ir eksploatavimo instrukcijoje;
   c) jei yra požymių, liudijančių apie bandymus atlikti nekvalifikuotą remontą;
   d) atlikus įrenginio konstrukcijos pakeitimus;
   e) jei įrenginys naudojamas ne pagal tiesioginę jo paskirtį;
   f) jei įrenginio serijos numeris ant įrenginio pritvirtintoje metalinėje plokštelėje arba ant lipduko yra pakeistas, panaikintas ir jo neįmanoma atgaminti;
   g) jei įrenginys sumontuotas ne pagal gamintojo nurodytą montavimo instrukciją, neturi aptarnavimui paliktos erdvės ar yra sumontuotas sunkiai prieinamoje vietoje;
   h) triukšmui, vibracijai, spalvos pokyčiams, atsiradusiems dėl normalaus įrenginio ar jo mazgų nusidėvėjimo;
   i) jei įrenginio paleidimo ir derinimo darbai nebuvo atlikti UAB AMALVA ar jos įgaliotos įmonės ir pirkėjas negali pateikti tinkamai užpildyto paleidimo ir derinimo darbų akto (šis punktas taikomas tik tikslios kontrolės kondicionieriams, vandeninėms ir freoninėms šalčio mašinoms, šilumos siurbliams, VRF sistemoms).
2. Garantija netaikoma tokiais įrenginio gedimo atvejais:
   a) esant įrenginio pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo transportavimo ar montuotojo klaidų;
   b) esant mechaniniams pažeidimams;
   c) esant pažeidimams, kuriuos sukėlė į gaminio vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar susidaręs kondensatas, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl gaminio konstrukcijos trūkumų;
   d) esant pažeidimams, kurių priežastis – stichinės nelaimės, gaisras, buitiniai veiksniai, atsitiktiniai išoriniai poveikiai (įtampos pasikeitimas elektros tinkle, žaibas ir pan.), taip pat nelaimingi atsitikimai.
3. Garantinio aptarnavimo paslaugos neteikiamos tais atvejais, kai reikia keisti eksploatacines įrenginio dalis (filtrus, saugiklius).
4. Paruošiamieji darbai, reikalingi norint patekti prie įrenginio ir atlikti kokybišką jo remontą, tokie kaip baldų, sienų, pertvarų, lubų, ortakių, santechnikos, kito gamintojo įrangos demontavimas ar pašalinių trukdančių daiktų išnešimas, nelaikomi garantiniais, todėl UAB AMALVA atstovas turi teisę atsisakyti juos atlikti.
5. Garantija netaikoma papildomų vėdinimo ar kondicionavimo sistemos skysčių, tokių kaip šilumokaičių užpildymo skysčiai, šaldymo agentai (freonas) ir pan., ištekėjimo atveju.
6. Garantija netaikoma papildomiems nuostoliams, priskiriamiems įrenginio gedimui, tokiems kaip patirti nepatogumai, transporto išlaidos, telefono skambučiai ir nakvynė, asmeniniai arba su verslu susiję nuostoliai, užmokesčio ar pajamų praradimas.
7. UAB AMALVA neprisiima atsakomybės už UAB AMALVA gaminių tiesiogiai ar netiesiogiai padarytą žalą žmonėms, naminiams gyvūnams ar nuosavybei, jei tokios žalos priežastis – įrenginio naudojimo ir montavimo taisyklių bei sąlygų nesilaikymas, tyčinis arba neatsargus vartotojų ar trečiųjų asmenų elgesys.

Kadangi didelis dėmesys skiriamas įrenginių kokybei, būsime dėkingi už pagalbą išreiškiant pastabas, atsiliepimus ar pasiūlymus dėl įrenginių techninių ir eksploatacinių savybių.

UAB AMALVA
Garantinio aptarnavimo skyrius, Lentvario g. 146, LT-25132 Vilnius, tel. 8 (5) 2008000; 8 (5) 2048000; el. p. servisas@amalva.lt
Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 23 00 584, 23 00 586, 27 12 999, 23 00 585; faks. +370 (5) 23 00 588; el. p. info@amalva.lt
Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas, tel. +370 (37) 473 153, 373587; faks. +370 (37) 373 363; el. p. kaunas@amalva.lt
Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda, tel. +370 (46) 344 580, 344 582; faks. +370 (46) 345 580; el. p. klaipeda@amalva.lt
Metalistų g. 6H, LT-78107 Šiauliai, tel. +370 (41) 500 090, faks. +370 (41) 500 091; mob. tel. +370 699 48787 el. p. siauliai@amalva.lt
Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys, mob. tel. +370 640 55988; el. p. panevezys@amalva.lt